

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РАЙВАТТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, п.Хийтола, ул. Ленина, д.16. Тел.(814)504-45-45  
ОКПО 57750784 ОГРН 1021000993639 ИНН/КПП 1012002131/101201001 E-mail: [rssh66@mail.ru](mailto:rssh66@mail.ru)  
(МОУ «Райваттальская СОШ»)

От «31» августа 2020 г. № 991  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Прокуратура Лахденпохского района

На Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья обучающихся, трудового законодательства от 03.08.2020 года №07-15-2020 муниципальное общеобразовательное учреждение «Райваттальская средняя общеобразовательная школа» сообщает следующее:

1. настоящее представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры Лахденпохского района Постовалова А.В., директора МОУ «Райваттальская СОШ» Корниенко О.В., заведующего хозяйством МОУ «Райваттальская СОШ» Барановой И.В.
2. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения законодательства: Барановой Ирине Вячеславне, завхозу, сделано замечание (Приказ №18-К от 25.08.2020 г.).
3. На сегодняшний день устранены выявленные нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Выполнение	Примечание
1	В учреждении согласно приказа № 78-0 от 17.06.2016 с нарушениями Правил назначен ответственный за электрохозяйство электрик Гуласов Сергей Юрьевич (не прошёл проверку знаний в органах Ростехнадзора, не является административно-техническим персоналом) (п.п. 1.2.7, 1.4.34, 1.4.1 ПТЭЭП).	На сегодняшний день в Штатном расписании МОУ «Райваттальская СОШ» отсутствует, должность «электрик» сокращена с 01.07.2020 года по решению Учредителя. Написано Ходатайство на имя Главы АЛМР Болгова О.В. от 14.08.2020 г. № 986 с просьбой: 1. Ввести в штатное расписание должность «Техник-электрик» – 0,5 ставки - с 01 сентября 2020 года; 2. Выделить дополнительные финансовые средства в размере 7 тыс.руб. на обучение техника-электрика на IV группу безопасности с 01 сентября 2020 года. 3. Рассмотреть вопрос о введении должности «Ответственный за электрохозяйство» на уровне муниципалитета.	
2	В учреждении отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство аттестованный в соответствии с Правилами (п. 1.2.7 ПТЭЭП).	См.п.1.	
3	Не разработан утверждённый перечень технической документации (п.1.8.2. ПТЭЭП).	Перечень технической документации утвержден Приказом №140-О от 11.08.2020 г. «Об утверждении Перечня технической документации».	
4	I группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	Издан Приказ №141-О от 11.08.2020 г. «Об утверждении перечня	

	организации присвоена в соответствии с перечнем должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу последний раз в 2017 году (1 раз в год), не всему персоналу согласно утверждённого перечня (п. 1.4.4 ПТЭЭП).	должностей и профессий, неэлектротехнического персонала, которому необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности»	
5	Инструкция по присвоению I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу не пересматривалась с 29.08.2014 (п. 1.2.6 ПТЭЭП)	Инструкция по присвоению I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу утверждена Приказом №142-О от 11.08.2020 г.	
6	Ключи от электроустановок находятся на учёте у неэлектротехнического персонала (п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п. 3.13 ПОТЭУ).	На время отсутствия электротехнического персонала в ОО издан Приказ №143-О от 11.08.2020 г. «О доступе в электрощитовые в зданиях школы»	
7	Оформляются выдача и возврат ключей от электроустановок с нарушением Правил (п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п. 3.13 ПОТЭУ).	Определены правила выдачи и возврата ключей от электроустановок в Приказе №143-О от 11.08.2020 г. «О доступе в электрощитовые в зданиях школы»	
8	Не проведены профилактические испытания электроустановок зданий школы, столовой, спортзала, последний технический отчёт от 08.06.2012 (п.п. 1.2.6, 1.2.2, 2.12.17 ПТЭЭП).	Проведены профилактические испытания электроустановок зданий школы, столовой, спортзала (Технический отчет №068.20 от «28» июля 2020 года, Технический отчет №069.20 от «28» июля 2020 года, Технический отчет №070.20 от «28» июля 2020 года)	
9	Не разработаны годовые графики техобслуживания, планово - предупредительных ремонтов электрооборудования на 2020 год (п.п. 1.6.1 - 1.6.4 ПТЭЭП).	Разработан годовой график техобслуживания, планово - предупредительных ремонтов электрооборудования на 2020 год	
10	Отсутствуют утверждённые ответственным за электрохозяйство общие схемы электроснабжения, составленные по потребителю в целом и по отдельности (п.п. 1.8.2, 1.5.18 ПТЭЭП).	В настоящее время ответственный за электрохозяйство в МОУ «Райваттальская СОШ» отсутствует. Принято к сведению, будет выполнено в дальнейшей работе.	
11	ВРУ-0,4 кВ зданий школы, столовой, спортзала не укомплектовано средствами защиты в соответствии с требованиями действующих НТД (п.п. 1.2.2, 1.7.3 ПТЭЭП, ИПИСЗ Приложение 8).	Написано Ходатайство в АЛМР на выделение денежных средств на укомплектование МОУ «Райваттальская СОШ» средствами защиты в соответствии с требованиями действующих НТД.	
12	Отсутствует график осмотров	Разработан график осмотров	

	осветительной сети объектов учреждения (п. 2.12.12 ПТЭЭП).	осветительной сети объектов учреждения, утвержденный Приказом № 144-О от 11.08.2020 г. «Об утверждении графика осмотров осветительной сети объектов учреждения»	
13	Отсутствует график очистки электрооборудования от пыли и грязи (п.п. 2.2.40, 2.2.17 ПТЭЭП).	Разработан график очистки электрооборудования от пыли и грязи, утвержденный Приказом №145-О от 11.08.2020 г. «Об утверждении графика очистки электрооборудования от пыли и грязи»	
14	Отсутствует журнал учёта электрооборудования (п. 1.8.2 ПТЭЭП).	Заведен журнал учёта электрооборудования от 11 августа 2020 года	
15	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования (п.п. 1.8.2, 1.8.9, 1.5.27 ПТЭЭП, п.п. 5.8, 5.12 ПОТЭУ).	В настоящее время МОУ «Райваттальская СОШ» отсутствуют работники, имеющие право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	
16	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП, п. 8.1 ПОТЭУ).	Утвержден перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации Приказом №146-О от 11.08.2020 г. «Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации»	
17	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании (п. 1.8.2 ПТЭЭП).	Заведен журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании от 11 августа 2020 года	
18	Отсутствует оперативный журнал (п.п. 1.8.9, 1.2.6 ПТЭЭП).	Заведен оперативный журнал от 11 августа 2020 года	
19	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок (п.п. 1.8.1, 1.2.2, 1.8.7 ПТЭЭП).	Имеется Инструкция по эксплуатации электроустановок, утвержденная Приказом №250-О от 21.12.2018 г.	На момент проверки не была представлена
20	Отсутствуют инструкции по охране труда для электротехнического персонала (п.п. 1.2.6, 1.8.8 ПТЭЭП).	Имеется Инструкция по охране труда для электрического персонала, утвержденная Приказом №250-О от 21.12.2018 г.	На момент проверки не была представлена
21	Отсутствует журнал инструктажа на рабочем месте или личных карточек (п.п. 1.7.9, 1.8.9 ПТЭЭП).	Имеется Журнал инструктажа на рабочем месте от 25.01.2018 г.	На момент проверки не был представлен
22	Отсутствует местная инструкция по	Разработана местная инструкция по	

	предотвращению и ликвидации аварий (п.п. 1.5.19, 1.8.1 ПТЭЭП).	предотвращению и ликвидации аварий, утвержденная Приказом №147-О от 11.08.2020 г.	
23	Отсутствует журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок (п. 1.8.9 ПТЭЭП).	Заведен журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок от 11.08.2020 г.	
24	Не определён для каждой должности (профессии) объём проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его должностные обязанности (п. 1.4.37 ПТЭЭП).	Определён для каждой должности (профессии) объём проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его должностные обязанности Приказом № 154-О от 24.08.2020 «Об утверждении объёма проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его должностные обязанности»	
25	Отсутствует акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с сетевой организацией (п. 1.8.1 ПТЭЭП).	АО "ТНС энерго Карелия" предоставил акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с сетевой организацией №102-00113 от 16.11.2006 г.	
26	Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям (п. 1.8.9 ПТЭЭП).	Заведен журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям от 11.08.2020 г.	
27	Отсутствует журнал учёта и содержания средств защиты (п. 1.2.6 ПТЭЭП, ИПИСЗ Приложение 2).	Заведен журнал учёта и содержания средств защиты от 11.08.2020 г.	
28	Приказом руководителя не назначен работник, ответственный за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприёмников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним (п. 3.5.10 ПТЭЭП, п. 44.7 ПОТЭУ)	Назначен работник, ответственный за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприёмников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним Приказом № 148-О от 11.08.2020 г. «О назначении работника,	

		ответственного за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприёмников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним».	
29	Не ведётся журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним (п.п. 3.5.10, 3.1.16, 3.5.11 ПТЭЭП).	Заведен журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним от 11.08.2020 г.	
30	Отсутствует информация и прохождении медицинского осмотра электротехническим персоналом (п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 2.2 ПОТЭУ).	В настоящее время МОУ «Райваттальская СОШ» отсутствует электротехнический персонал.	
31	ВРУ-0,4 кВ зданий школы, столовой, спортзала не укомплектовано средствами для оказания первой помощи в соответствии с требованиями, действующих НТД (п. 2.2.21 ПТЭЭП).	Приобретены во все здания школы Аптечки для оказания первой помощи	
32	Не предоставлены паспорта (или журналы) на средства измерений и учёта электрической энергии, в которых делаются отметки обо всех калибровках, ремонтах, поверках (п. 2.11.11 ПТЭЭП).	Имеется Паспорт на средства измерений и учёта электрической энергии от 16.01.2017 года.	
33	Не проводятся инструктажи командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потребителя, в т.ч. проведение инструктажа по схеме электроснабжения электроустановки работников командированного персонала других организаций, которым предоставлены права выдачи нарядов, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ (п. 1.2.6 ПТЭЭП, п. 46.4 ПОТЭУ).	Принято к сведению, будет использовано в дальнейшей работе.	
34	Электроустановки ВРУ-0,4 кВ здания школы не укомплектованы переносными плакатами безопасности (п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭУ, п. 1.2.1 ИПИСЗ Приложение 1).	Написано Ходатайство в АЛМР на выделение дополнительных средств для приобретения переносных плакатов безопасности	
35	Не предоставлены документы по проведению контроля замеров показателей качества электрической	Имеется Технический отчет №068.20 от «28» июля 2020 года, Технический отчет №069.20 от	

	энергии (п. 1.2.6 ПТЭЭП).	«28» июля 2020 года, Технический отчет №070.20 от «28» июля 2020 года)	
36	Отсутствует аварийное освещение здания школы (п.п. 2.12.1, 2.12.3 ПТЭЭП).	Написано Ходатайство в АЛМР на выделение дополнительных средств для монтажа аварийного освещения здания школы	
37	В столовой в помещении кухни не выполнена система уравнивания потенциалов (п. 2.7.6 ПТЭЭП, п. 1.7.76 ПУЭ).	Выполнено.	
38	На вводных кабелях ВРУ здания школы отсутствуют бирки (п. 1.1.28 ПУЭ).	Выполнено.	
39	В помещении столовой в здании школы присутствуют сборки, АП, без надписей/диспетчерских наименований агрегатов (п. 2.2.20 ПТЭЭП).	В разработке.	
40	В ВРУ школы, РЩ, ЩО зданий учреждения отсутствуют утверждённые однолинейные схемы (п.п. 1.8.6, 2.2.20 ПТЭЭП).	В разработке.	

Директор МОУ «Райваттальская СОШ»



О.В.Корниенко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Корниенко Ольга Валерьевна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022