

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 10230041000107962852 от 03.10.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

**Территориальный отдел в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском,
Олонецком и Суоярвском районах**

от 10 ноября 2023 г.

16 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: : Муниципального образовательного учреждения « Райватальская средняя общеобразовательная школа» ,ИНН1012002131, ОГРН1021000993639,

Объект контроля : 186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, поселок Хийтола, улица Ленина, д.16;

Категория риска: чрезвычайно высокий риск.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, п.Хийтола, ул.Ленина, д. 16

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 11 » октября 2023 г.

по « 10 » ноября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита продлевался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о продлении срока проведения профилактического визита № 10-09-03/21Т-149-2023 от 11.10.2023г

с «11» октября 2023 г.

по «10» ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования, экспертизы

с « 11 » октября 2023 г.

по «10 » ноября 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведён:

Тиначевой Еленой Вячеславовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Соргавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

- К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Ручина Людмила Зиевна - помощник врача по общей гигиене лаборатории микробиологических и санитарно-гигиенических исследований в городе Сортавала, Питкярантском и Лахденпожском районах ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» аккредитованное Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (аттестат аккредитации № RA.RU.21АЖ38 от 19.02.2016г.), в качестве органа инспекции (аттестат аккредитации от 02.06.2015г. № RA.RU.710048)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Корхонен Светланы федоровны

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр
- 2) Инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

В следующие сроки:

1) Осмотр

в следующие сроки: с «11» октября 2023 г.

по «11» октября 2023 г

2) Инструментальные исследования

в следующие сроки: с «11» октября 2023 г.

по «10» ноября 2023 г

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: _

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Райваттальская средняя общеобразовательная школа» осуществляет общее среднее образование с 1 по 11 класс. Общеобразовательное учреждение имеет в своем составе три отдельно стоящих здания (учебный корпус (школа), школьная столовая, спортивный зал). Учебный корпус располагается в приспособленном двухэтажном отдельно стоящем здании. Здание каменное. Вход в учреждение с двойным тамбуром, освещение имеется. Территория учреждения по периметру земельного участка имеет ограждение, благоустроена. Наружное освещение территории оборудовано.

Водоснабжение централизованные поселковые сети, канализация местная. Горячее водоснабжение - местное за счет электроводонагревателей накопительного действия.

Время работы учреждения – ежедневно с 8:00 час. до 15:35 час. Обучение проводится в одну смену. Режим учебных занятий: начало с – 9:00 час, окончание - 15:35 час. Всего обучающихся- 84 человека. Наполняемость классов: 1 кл.- 8 чел., 2 кл.- 9 чел., 3 кл. -8 чел., 4 кл.- 12 чел., 5 кл. –7 чел., 6 кл.- 11 чел., 7 кл. -10 чел., 8 кл.-11 чел., 9 кл. – 8 чел., 10 кл. – 0 чел., 11 кл.-0 чел. Количество классов комплектов- 9; с 1 по 4 класс -4 (37 учащихся); с 5 по 9 класс- 5 (47 учащихся); Средняя наполняемость классов не превышает 25 человек. Продолжительность урока в 1 кл. 35 минут, в остальных классах - 45 минут. Длительность перемен: 1 -15 минут, 2 по 20 минут, остальные по 10 минут. В школе организовано двух разовое питание (обед, завтрак) Организация обслуживания обучающихся основным горячим питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов персоналом школы. Охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов (37 детей)-100% (завтрак) . Количество школьников 5-9 кл. получающие завтраки - 23 человека, количество школьников с 1-9 кл. получающих обед составляет 45 человек. Питание организовано на базе школьной столовой .Столовая расположена в отдельно стоящем здании.

Обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест. Количество посадочных мест, оборудованных в столовой школы, соответствует количеству одновременно питающихся детей. Продолжительность перемен для приема пищи детей 20 мин. Для соблюдения детьми правил личной гигиены перед входом в обеденный зал установлено три раковины для мытья рук, что соответствует требованиям п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Раковины для мытья рук обеспечены подводкой холодной и горячей воды, дозаторами с жидким мылом, дозаторами с дезинфицирующими средствами, а также электросушителями для рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами) по количеству посадочных мест. Организация горячего питания, поставку пищевых продуктов осуществляет ООО « Енси плюс».

В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее по тексту СП 2.4.3648-20) :

1. Планировка здания, сооружений не обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что не соответствует требованиям

п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в соответствии с которым «Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья. При наличии нескольких зданий, функционально связанных между собой, находящихся на одной собственной территории, должны предусматриваться отапливаемые переходы из одного здания в другое для исключения перемещения детей (молодежи) по улице, за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. Неотапливаемые переходы допускаются: при следующих климатических условиях: среднемесячной температуре воздуха в январе от -5°C до $+2^{\circ}\text{C}$, средней скорости ветра за три зимних месяца 5 и более м/с, среднемесячной температуре воздуха в июле от $+21^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - более 75%, среднемесячной температуре воздуха в январе от -15°C до $+6^{\circ}\text{C}$, среднемесячной температуре воздуха в июле от $+22^{\circ}\text{C}$ и выше, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - более 50%.»

2. В помещениях коридор 1 этаж, лестничных пролетах, учебных кабинетах №3(4 класс), № 10 (2 класс), имеются дефекты отделки пола(нарушена целостность линолеумного покрытия), что не соответствует требованиям п. п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с которым «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»

3. Учебные кабинеты начальных классов, биологии, физики не оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

4. В помещениях 1-го этажа (коридор, гардероб, туалет для мальчиков), помещения 2-го этажа (коридор, библиотека, туалет для девочек)отсутствует возможность проведения проветривания (окна ветхие, фрамуги, форточки не открываются), что не соответствует требованиям п. 2.7.2.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым « Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).Проветривание в присутствии детей не проводится.»

5. Мебель (столы, стулья), установленная в кабинете №9 (кабинет математики) имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно частично с нарушенной отделкой (трещины, отслойка покрытия), что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 11.10.2023г.


2. Протоколы испытаний № 3с-116ф от 12.10.2023г, № 3с-117ф от 12.10.2023г.

3. Предписание от 10.11.2023 №24

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в г. Сортавала,
Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и
Суоярвском районах

должностное лицо (инспектор)



(подпись)

Е.В.Тиначева

(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

10.11.2023

(дата, время)

(подпись)

директор С.Ф.Корхонен

(должность)

(Ф.И.О)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)
Территориальный отдел в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском,
Олонецком и Суоярвском районах

ул. Комсомольская, 10 г. Сортавала, 186790 E-mail: sortrpn@yandex.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
тел/факс.(81430) 4-79-05 ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 24 _____ г.Лахденпохья, ул.Ленина, д.5Б « 10 » ноября 20 23 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом- экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах Гиначевой Еленой Вячеславовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РАЙВАТТАЛЬСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"» ИНН 1012002131 , ОГРН
1021000993639, 186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, поселок Хийтола,
ул.Ленина,16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее по тексту СП 2.4.3648-20)

1. Планировка здания, сооружений не обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что не соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в соответствии с которым «Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья. При наличии нескольких зданий, функционально связанных между собой, находящихся на одной собственной территории, должны предусматриваться отопливаемые переходы из одного здания в другое для исключения перемещения детей (молодежи) по улице, за исключением загородных стацио-

нарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. Неотапливаемые переходы допускаются: при следующих климатических условиях:

среднемесячной температуре воздуха в январе от -5°C до $+2^{\circ}\text{C}$, средней скорости ветра за три зимних месяца 5 и более м/с, среднемесячной температуре воздуха в июле от $+21^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - более 75%, среднемесячной температуре воздуха в январе от -15°C до $+6^{\circ}\text{C}$, среднемесячной температуре воздуха в июле от $+22^{\circ}\text{C}$ и выше, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - более 50%.»

2. В помещениях коридор 1 этаж, лестничных пролетах, учебных кабинетах №3(4 класс), № 10 (2 класс), имеются дефекты отделки пола(нарушена целостность линолеумного покрытия), что не соответствует требованиям п. п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с которым «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»

3. Учебные кабинеты начальных классов, биологии, физики не оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.»

4. В помещениях 1-го этажа (коридор, гардероб, туалет для мальчиков), помещения 2-го этажа (коридор, библиотека, туалет для девочек)отсутствует возможность проведения проветривания (окна ветхие, фрамуги, форточки не открываются), что не соответствует требованиям п. 2.7.2.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым « Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).Проветривание в присутствии детей не проводится.»

5. Мебель (столы, стулья), установленная в кабинете №9 (кабинет математики) имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно частично с нарушенной отделкой (трещины, отслойка покрытия), что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.»

предписываю:

	требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований	Срок устранения нарушений
1.	Обеспечить доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с	01.10.2024

	ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	
2	Обеспечить в помещениях- коридор 1 этаж, учебных кабинетах №3(4 класс), № 10 (2 класс), отделку пола в соответствии с требованиям п. п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	01.10.2024
3	Обеспечить в помещениях 1-го этажа (коридор, гардероб, туалет для мальчиков, лаборантская), помещения 2-го этажа (коридор, библиотека, туалет для девочек) наличие возможности проведения естественного проветривания через форточки (фрамуги) в соответствии с требованиями п. 2.7.2.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";	01.10.2024
4	Обеспечить наличие мебели (столы, стулья) в кабинете №9 (кабинет математики) с покрытием, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	01.10.2024
4	Обеспечить оборудование учебных кабинетов начальных классов, биологии, физики раковинами с подводкой горячей и холодной в соответствии с требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";	01.10.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙВАТТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 1012002131, ОГРН 1021000993639, 186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, поселок Хийтола, улица Ленина,16

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах, по адресу: Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул.Ленина,д.5Б: тел./факс: 881450-45281; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок « 01 » октября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
в г. Сортавала, Питкярантском,
Лахденпохском, Олонецком
и Суоярвском районах
(должность лица, составившего предписание)
фамилия)



(подпись)

Е.В.Тиначева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)
« 10 » ноября 2023 г.

(подпись)

С.Ф.Корхонен
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021982

Владелец Корхонен Светлана Федоровна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024