

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском,
Олонецком и Суоярвском районах

ул. Комсомольская, 10 г. Сортавала, 186790 E-mail: sortrpn@yandex.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
тел./факс.(81430) 4-79-05 ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание

**об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 7 _____ г.Лахденпохья, ул.Ленина, д.5Б « 17 » декабря 20 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом- экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском,
Олонецком и Суоярвском районах Тиначевой Еленой Вячеславовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РАЙВАТТАЛЬСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"» ИНН 1012002131 , ОГРН
1021000993639, 186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, поселок Хийтола,
ул.Ленина,16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечено выполнение требований к организации образовательной деятельности учащихся в
соответствии с п. 1.12., подпунктом 2.10.3 пункта 3.4, подпункта 3.4.16 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20,
главы VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 (согласно экспертного заключения № 2156-г/1 от
06.12.2024 г.), а именно:

Во втором классе обед организован во время проведения Бурока, не соответствует
требованиям п.1.12 СП 2.4.3648-20, главы VI таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Для экспертизы не представлено расписание уроков для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не соответствует требованиям п. 1.12., п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, главы
VI таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Расписание уроков в 7а,10а классах составлено без учета недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов- максимальная нагрузка(
наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов) приходится на среду и вторник
соответственно, но при этом в крайний день недели (пятницу, период утомления) нагрузка
высокая, отличающаяся от максимальной всего на 1 балл, , не соответствует требованиям п. 1.12.,
2.10.3., 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Для экспертизы не представлено расписание внеурочной деятельности не соответствует
требованиям п. 1.12, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

2. Не обеспечено выполнение требований к организации питания обучающихся 5-11
классов (возрастная категория с12лет и старше)за период с 09.10.2025 г. по 22.10.2025

г. в соответствии с п. п.8.1.2 приложение №9 таблица 1, п. 8.1.2.3 приложение №10 таблица 3, табл.1,3, приложение 10 табл.3, раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (экспертное заключение № 2155-г/1 от 06.12.2024г), а именно:

- в основном и фактическом меню для детей 12 лет и старше в отдельные дни требования по массе порций блюд завтрака и обеда не соблюдаются: горячее блюдо на завтрак 280 гр(норма 200-250гр), закуска на обед 80гр(норма 100-150гр), не соответствует требованиям п.8.1.2 приложение №9 таблица 1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20;

- калорийность обеда в первую неделю ниже нормируемой потребности во 2 и 3 день и составляет 28,27-28,44%, калорийность обеда во вторую неделю ниже нормируемой потребности в 5 день и составляет 26,35%, при норме 30-35% (28,5-36,37% с учетом $\pm 5\%$), не соответствует требованиям п.8.1.2.3, приложение 10, табл.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20;

- в среднем за 10 дней за обед энергетическая ценность (779,99 ккал при норме 816-952 ккал), содержание жиров (26,05г при норме 27,6-32,2), углеводов 9104,59г при норме 114,9-134,05г) ниже нормируемой потребности, указанной в табл.1,3 приложения 10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 для учащихся в возрасте 12 лет и старше.

3. Не обеспечено выполнение требований к параметрам учебной мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула) в учебных помещениях начального звена (в учебном кабинете 4 класса) в соответствии с п. 1.12., подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20, гл. VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 9 экспертное заключение № 2153-г/1 от 06.12.2024г), а именно:

- для учащихся 4 класса отсутствуют 1 стол h - 580 мм, 1 стул h - 340 мм с маркировкой желтого цвета №3;

4. Проба воды питьевой, отобранная 22.10.2024г. в столовой МОУ «Райваттальская СОШ», не соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям ОКБ, E.coli. ОМЧ, что подтверждено экспертным заключением № 2157-г/1 от 06.12.2024г от 08.11.2024г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

5.. В помещениях

коридор 1 этаж, лестничных пролетах, учебных кабинетах №3, № 10, имеются дефекты отделки пола (нарушена целостность линолеумного покрытия), что не соответствует требованиям подпункта 2.5.2 п.2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с которым «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»

в туалете в столовой имеются дефекты отделки потолка (следы протечек), что не соответствует требованиям подпункта 2.5.3 п.2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в соответствии с которым «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

6. в помещении туалета в столовой имеются дефекты отделки потолка (следы протечек), что не соответствует требованиям подпункта 2.5.3 п.2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Учебные кабинеты начальных классов, биологии, физики не оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душе-

вые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

8. В помещениях 1-го этажа (коридор, гардероб, туалет для мальчиков), помещения 2-го этажа (коридор, библиотека, туалет для девочек)отсутствует возможность проведения проветривания (окна ветхие, фрамуги, форточки не открываются), что не соответствует требованиям п. 2.7.2.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым « Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).Проветривание в присутствии детей не проводится.»

9. Не обеспечено выполнение требований к установке бактерицидного оборудования на пищеблоке учреждения в соответствии с подпунктом 2.4.6.2 п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно бактерицидное оборудование в зоне обработки яйца, мясорыбном, овощном цехах отсутствует.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушенийСП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее по тексту СП 2.4.3648-20) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»(далее по тексту (СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

предписываю:

	требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований	Срок устранения нарушений
1.	Обеспечить соответствие параметров учебной мебели в учебном помещении начального звена (4 класс) требованиям п. 1.12., подпункта 2.4.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20, гл. VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.	20.10.2025
2	Обеспечить в помещениях - коридор 1 этаж, учебных кабинетах №3, № 10 отделку пола в соответствии с требованиями подпункта 2.5.2 п.2.5 СП 2.4.3648-20 - туалет столовой отделку потолка в соответствии с требованиями подпункта 2.5.3 п.2.5 СП 2.4.3648-20	20.10.2025
3	Обеспечить в помещениях 1-го этажа (коридор, гардероб, туалет для мальчиков, лаборантская), помещения 2-го этажа (коридор, библиотека, туалет для девочек) наличие возможности проведения естественного проветривания через форточки (фрамуги) в соответствии с требованиями подпункта 2.7.2.п. 2.7 СП 2.4.3648-20	20.10.2025

4	Обеспечить выполнение требований к организации образовательной деятельности учащихся требованиям п. 1.12., подпунктом 2.10.3 пункта 3.4, подпункта 3.4.16 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20, главы VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21	20.10.2025
5	Обеспечить оборудование учебных кабинетов начальных классов, биологии, физики раковинами с подводкой горячей и холодной в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20	20.10.2025
6.	Обеспечить выполнение требований к установке бактерицидного оборудования на пищеблоке учреждения в соответствии с подпунктом 2.4.6.2 п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20, а именно установить бактерицидное оборудование в зоне обработки яйца, мясорыбном, овощном цехах.	20.10.2025
7.	Обеспечить соответствие основного утвержденного и фактического меню учащихся 5-11 класс возрастной категории 12 лет и старше МОУ «Райваттальская СОШ» требованиям раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	
8.	Обеспечить качество питьевой воды из водопроводной сети здания по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, Escherichia coli, ОМЧ) на объекте столовая МОУ «Райваттальская СОШ» по адресу: Лахденпохский район, п. Хийтола, ул.Ленина, д.16 в соответствии с требованиями табл. 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21, п.2.6.2. СП 2.4.3648-20. Представить подтверждающие документы.	20.10.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙВАТТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 1012002131, ОГРН 1021000993639, 186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, поселок Хийтола, улица Ленина, 16

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах, по адресу: Республика Карелия, г.Лахденпохья, ул.Ленина, д.5Б: тел./факс: 881450-45281; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок « 21 » октября 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела
в г. Сортавала, Питкярантском,

Лахденпохском, Олонецком
и Суоярвском районах
(должность лица, составившего предписание)
фамилия)



Е.В.Тиначева
(инициалы и

С предписанием ознакомлен(а)
«_17_» декабря 2025 г.

Кот
(подпись)

С.Ф.Корхонен
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430319
Владелец Корхонен Светлана Федоровна
Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025