



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРОКУРАТУРА
ЛАХДЕНПОХСКОГО РАЙОНА**

ул. Карла Маркса, д. 10, г. Лахденпохья, 186730
тел./факс: (814-50) 4-54-50
e-mail: r.lah@10.mailor.ru

31.01.2025

№ Прдр-20860006-15-25/-20860006



Директору МОУ «Райваттальская
СОШ»

Корхонен С.Ф.

ул. Ленина, д. 16, п. Хийтола,
Лахденпохский район

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности**

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности МОУ «Райваттальская СОШ».

Согласно положениям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при условии, что в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Проверкой, проведенной в отношении МОУ «Райваттальская СОШ», выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Так, в здании образовательного учреждения выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п. 54 Правил в здании учреждения не обеспечивается исправное состояние систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- в нарушение п. 54 Правил в учреждении допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при этом у правообладателя объекта защиты отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности их дальнейшей эксплуатации.

Выявленные нарушения свидетельствуют о несоблюдении правил пожарной безопасности, влекут ответственных лиц за нарушение законодательства о противопожарной безопасности и требуют неотложного принятия соответствующих мер.

Состояние работы МОУ «Райваттальская СОШ» в части исполнения законодательства, направленного на обеспечение противопожарной безопасности, не соответствует предъявляемым требованиям закона, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. О дате, месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора района.

2. В течение месяца принять меры к устранению выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих, недопущению нарушений требований законодательства впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в допущенных нарушениях должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

Прокурор района

советник юстиции

В.А. Долгов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D52F702A54D410BF362B69C4E30D9B5
Владелец Долгов Валерий Александрович
Действителен с 24.04.2024 по 18.07.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504003774823850008280302647020283339430787067073

Владелец Корхонен Светлана Федоровна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026