

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАЙВАТТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, п.Хийтола, ул. Ленина, д.16. Тел.(81450) 4-45-45
ОКПО 57750784 ОГРН 1021000993639 ИНН/КПП 1012002131/101201001 E-mail: rssh66@mail.ru
(МОУ «Райваттальская СОШ»)

Прокурору Лахденпохского района
советнику юстиции Долгову В.А.
директора МОУ «Райваттальская СОШ»
Корхонен С.Ф.

Письмо в ответ на представление

№ Прдр-20860006-15/20860006 от 31.01.2025 года

На Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 31.01.2025 № Прдр-20860006-15/20860006 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности МОУ «Райваттальская СОШ» сообщает следующее:

1. Настоящее представление рассмотрено на совещании при директоре 19.02.2025 с участием Прокурора Лахденпохского района Долгова В.А., директора школы Корхонен С.Ф., заведующей хозяйством Барановой И.В.
2. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения законодательства: Баранова Ирина Вячеславна, заведующий хозяйством, сделано замечание (Приказ № 2-К от 19.02.2025).
3. Информация об устранении замечаний:

№	Выявленные нарушения	Отметка о выполнении
1	В учреждении не обеспечивается исправное состояние систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	На данный момент пожарная сигнализация в МОУ «Райваттальская СОШ» находится в исправном состоянии, ежемесячно ИП Голубков В.Н. производит её техническое обслуживание. Мы запросили и получили коммерческое предложение на замену системы пожарной сигнализации. Подали ходатайство директору МУ «РУО и ДМ» на выделении необходимых средств.
2	В учреждении допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	На 2024-2025 учебный год проведены работы по техническому обслуживанию огнетушителей. В

		настоящее время имеется 16 огнетушителей: 6 углекислотных и 10 порошковых. Неисправные огнетушители заменяются – в 2022 году заменен 1 шт., в 2023 году – 4 штуки.
--	--	---

Приложения:

1. Приказ №2-К от 19.02.2025 года «О дисциплинарном взыскании»
2. Договор технического обслуживания № 01-25 от 14.01.2025 года
3. Договор на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности.

Директор МОУ «Райваттальская СОШ»



Корхонен С.Ф.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504003774823850008280302647020283339430787067073

Владелец Корхонен Светлана Федоровна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026